



Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.
Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1
Notifikovaná osoba č. 1393

Notifikovaná osoba č. 1393 dle článku ZA.3.1 normy ČSN EN 14081-1


POVOLUJE

výrobci

Ing. Prajsner Josef
Na Nivkách 304
674 01, Třebíč
IČ: 13 07 04 28

držiteli certifikátu řízení výroby č. **1393-CPD-0487**

neznačit řezivo z estetických důvodů. Každá dávka musí být doplněna obchodním dokladem obsahujícím označení CE a všechny informace uvedené v článcích 7.2, 7.3 a ZA.3.2, pokud nedochází k duplicitě informací na obchodních dokladech.


Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
vedoucí
Notifikované osoby č. 1393

V Praze dne 19. března 2009



PROTOKOL O POSOUZENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY 1393-CPD-0487

podle §5 odst.1, písm. e) nařízení vlády č. 190/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

uvedeného na trh výrobcem

a vyrobeného v(e):

Ing. Prajsner Josef
Na Nivkách 304
674 01, Třebíč
IČ: 13 07 04 28

Pila Kuklík
Kuklík u Nového Města na Moravě

Výrobek:

KONSTRUKČNÍ DŘEVO OBDÉLNÍKOVÉHO PRŮŘEZU

Datum: 2009-03-19

Počet stran: 2

Z toho příloh:


Počet výtisků: 2 výtisk č. 1 : výrobce; výtisk č. 2 : archiv NO

Výtisk číslo: 1

Platnost tohoto protokolu je neomezená, ale je podmíněna každoročním dohledem nad fungováním systému řízení výroby u výrobce nebo nad řádným fungováním kontroly výrobků u dovozce.

Tento protokol ztrácí dále svou platnost, pokud by podmínky vzniklé změnami neodpovídaly těm, při kterých byl vydán.

Protokol se nesmí rozmnožovat jinak než celý. Pro případné užití jeho části je nutný písemný souhlas notifikované osoby, která ho vydala. Originální výtisky jsou opatřeny reliéfním razítkem.



J. Kohnová
Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
vedoucí Notifikované osoby č. 1393

1. ÚDAJE O VÝROBKU:

Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu opracované řezáním, frézováním nebo jiným způsobem tříděné dle ČSN 732824-1.

2. PŘEHLED PODKLADŮ PŘEDLOŽENÝCH ŽADATELEM:

Záznamy o třídění řeziva, o proškolení personálu a impregnaci dřeva.

3. SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBY

Kontrola systému řízení výroby byla zaměřena především na požadavky ČSN EN 14081-1

- Dřevo impregnované proti biotickému napadení 5.4.2 [ČSN EN 14081-1]:

Dřevo impregnované proti biologickému napadení musí vyhovovat požadavkům prEN 15228. Výrobce nemá zavedený systém řízení výroby zaměřený na kontrolu impregnace dřeva, impregnované dřevo není značeno dle ČSN EN 14081-1.

- Denní kontrola – 6.3.7 [ČSN EN 14081-1]
- Dávková kontrola – 6.3.7 [ČSN EN 14081-1]
- Roční kontrola – 6.3.6 [ČSN EN 14081-1]

Výrobce provádí dávkovou, denní a roční kontrolu.

- Záznamy o kontrole 6.1 [ČSN EN 14081-1]

Výše uvedené záznamy se archivují nejméně 10 let.

- Označení

Výrobce označuje výrobky dle kap. 7 [ČSN EN 14081-1]

4. POSOUZENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY:

Posouzení systému řízení výroby provedl Ondřej Vlk ve výrobně firmy na Pile Kuklík dne 16.3.2009 a nebyly shledány neshody.

Posouzení systému řízení výroby se nevztahuje na impregnaci dřeva proti biotickému napadení bod 5.4.2 [ČSN EN 14081-1].

5. ZÁVĚR:

Systém řízení výroby splňuje požadavky ČSN EN 14081-1.

Vypracoval: Ondřej Vlk