



**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**  
**Technical and Test Institute for Construction Prague**

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

**Certifikační orgán**  
**Pobočka 0500 – Předměřice nad Labem**  
**vydává**

# **CERTIFIKÁT**

**č. 050-021061**

na produkt:  
**Desky z pěnového polystyrenu**  
**EXTRAPOR Soklová deska**

žadateli:

**BACHL, spol. s r.o.**

IČ: 14503603  
Adresa: Evropská 669, 664 42 Modřice  
Výrobna: Bachl, spol. s r.o.  
Adresa: Evropská 669, 664 42 Modřice  
Zakázka: Z050150008

Certifikační schéma 3 podle ČSN EN ISO/IEC 17067 zahrnující odběr a zkoušení vzorků produktu spojené s posouzením systému řízení výroby a dozor nad systémem řízení výroby spojený se zkoušením vzorků odebraných v místě výroby.

Certifikační orgán tímto certifikátem osvědčuje, že:

- u vzorku předmětného produktu zjistil shodu jeho vlastností s požadavky technické specifikace:  
ČSN EN 13163 ed. 2 : 2013 Tepelně izolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace;  
(čl. 4.2, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.11.1, 4.3.13)
- systém řízení výroby odpovídá technické dokumentaci a zabezpečuje, aby produkty uváděné na trh odpovídaly výše uvedené technické specifikaci.

Tento certifikát je vydán na základě protokolu o výsledku certifikace produktu č. 050 - 021060 ze dne 30.06.2015, vydaného TZÚS Praha, s. p. - pobočkou Předměřice n. L., který se předává žadateli. Protokol obsahuje závěry zjišťování a podmínky platnosti certifikátu. Certifikát má 1 přílohu (1 strana), která je nedílnou součástí certifikátu.

Předměřice nad Labem, 30.06.2015

Platnost certifikátu do: 30.06.2017



Razítko certifikačního orgánu

Ing. Vladislav Kadleček, CSc.  
zástupce vedoucího certifikačního orgánu





**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**  
**Technical and Test Institute for Construction Prague**

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

**Příloha k certifikátu č. 050-021061**

obchodní název	součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D$ $W.m^{-1}.K^{-1}$	třída reakce na oheň	kód značení ve smyslu ČSN EN 13163
EXTRAPOR Soklová deska	0,030	E	EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-TR150-WL(T)2-WL(P)0,5-MU100

**Podmínky platnosti a používání certifikátu:**

1. Certifikát shody se musí používat pouze pro účely, pro které byl vydán.